

تابلوی برق چاه 11 رکات بیرجند آتش گرفت



مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند گفت: بر اثر ترکیبگی خازن، تابلوی برق چاه 11 رکات تابلوی برق چاه دچار حریق شد. مهندس سید احمد ندائی جوان گفت: با توجه به اطلاع اپراتور مرکز کنترل از راه دور در خصوص دریافت پیام کنترل فاز چاه شماره 11 رکات، اکیپ امداد واحد آبرسانی امور بیرجند به محل اعزام گردید. وی ادامه داد: پس از حضور اکیپ امداد واحد آبرسانی و مشاهده خروج دود از اتاقک سرچاه با تماس با آتش‌نشانی نسبت به خاموش کردن آتش اقدام گردید. مدیر امور آب و فاضلاب بیرجند با بیان اینکه با بررسی انجام شده مشخص گردید علت آتش سوزی ترکیبگی خازن تابلوی برق می باشد، اظهار کرد: با اقدام به موقع و سریع، تابلوی برق مذکور در مدت کمتر از 3 ساعت تعویض و چاه وارد مدار بهره برداری قرار گرفت.